



PRA - Pró-reitoria de Administração
Avenida 9 de Julho, 246 Centro Taubaté-SP 12020-200
tel.: (12) 3625-4266/4265 fax: (12) 3632-3500
pra@unitau.br

Taubaté, 23 de novembro de 2017.

Questionamento da Carta Convite 25/2017.

“Aquisição de ar condicionado com instalação”.

1) Questionamento: “Para o APARELHO DE AR CONDICIONADO FRIO SPLIT – 30.000 a 36.000 BTUS, é necessário o COMPRESSOR TECNOLOGIA INVERTER?”

RESPOSTA: Sim, o compressor deve ser tecnologia inverter.

Márcia Regina Rosa

Presidente da Comissão Permanente de Licitações