



Universidade de Taubaté

Autorquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Serviço de Licitações e Compras
Av. 09 de julho, nº 246 - Centro
Taubaté-SP
CEP 12020-200
Tel.: (12) 3632-8362/3632-7559
e-mail.: compras@unitau.br

Taubaté, 10 de dezembro de 2018.

Questionamentos do Pregão nº 50/2018

“Contratação de empresa para substituição de telhado com fornecimento de material”

1) QUESTIONAMENTO: “Outro questionamento é quanto ao filme protetivo que serve como acabamento inferior da telha sanduíche, ele pode ser de polietileno?”

RESPOSTA: Seguir conforme descrito no termo de referência, item 3.1 III:

3.1 – Telhas termo acústicas (tipo sanduíche) conforme descrição abaixo:

I – Telha superior metálica (aço galvanizado ou alumínio) trapézio 40, espessura 0,43mm, pré pintada na face superior, na cor a ser definida pela Diretoria de Obras e diretores dos departamentos envolvidos (poderá ser definido a cor entre branco ou RAL8023).

II – Revestimento em material poliuretano (ou compatível) com espessura mínima de 30mm e densidade não inferior a 35 (kg/m²).

III – Acabamento inferior em filme protetivo **metálico (ou aço metálico)** na cor branco ou prateado.

Marcos Juvêncio da Silva

Pregoeiro